

ANEXO C
FORMULARIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE PROJETO TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público: RODOVIA MACHADO - PARAGUAÇU - MG 453
N.º: KM 03 Lote: Quarteirão:
Bairro: SANTO ANTÔNIO CEP: 37.750-000 Município: MACHADO UF: MG
Proprietário: INST. FED. EDUC.CIÊNCIA E TECN. DO SUL DE M.G - CNPJ Nº 10.648.539.0003/77
Responsável pelo uso:
INST. FED. EDUC.CIÊNCIA E TECN. DO SUL DE M.G - CNPJ Nº 10.648.539.0003/77
COOP. ESC. DOS ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA FED. DE MACHADO LTDA - CNPJ Nº 10.648.539.0003/77
FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADO - CNPJ Nº 03.049.886/0001-56
IF SUL DE MG - CAMPUS MACHADO - TORREFAÇÃO - CNPJ Nº 10.648.539/0005-39
Responsável Técnico: CAMILO DOS SANTOS RODRIGUES CREA MG: 70769/D Fone: (35) 8864-7614
N.º do Processo anterior: Decreto Adotado (nº e ano): 46.595 /2014
Uso, Divisão e Descrição: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - CENTRO DE TREINAMENTOS PROFISSIONAIS - ESCOLAS PROFISSIONAIS EM GERAL
Área Existente: 31.734,78 m² Área Construída: 0,00 m² Área Total: 31.734,78 m²

ra da edificação: 3,60 metros n.º de pav: 02
Carga Incêndio (MJ/m²) ☒ Baixa: 300 Média: Alta
Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): Concreto/Aço/ Madeira
Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): Concreto/Aço/Madeira

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO

☒ Projeto Técnico
☐ Projeto Técnico para Evento Temporário

3. PROTOCOLO (uso do Corpo de Bombeiros)

4. RESERVA D'ÁGUA

Reservatório (☒) Elevado () subterrâneo, Reserva de Consumo - independente, RTI de HI 92,00 m³, RTI de SPK m³

5. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

☒ Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros	☒ Alarme de incêndio
☒ Separação entre edificações	☒ Sinalização de emergência
☒ Segurança estrutural nas edificações	☒ Extintores
Compartimentação horizontal	☒ Hidrantes e/ou mangotinhos
Compartimentação vertical	Chuveiros automáticos
☒ Saídas de emergência	Resfriamento
Elevador de emergência	Espuma
Gerenciamento de risco de incêndio	Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO ₂)
☒ Brigada de incêndio	☒ Plano de intervenção de incêndio (Apresentar quando da renovação de AVCB)
☒ Iluminação de emergência	Escada pressurizada
☒ Detecção de incêndio	Controle de fumaça
SPDA	☒ Controle de materiais de acabamento
Outros(especificar)	

6. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de líquidos e gases inflamáveis/combustíveis: (☒) Tanques () cilindros Volume: 15 m³
Túneis: Extensão Fogos de artifício
☒ Gás Liquefeito de Petróleo (Centrais de G.L.P) ☒ Vaso sob pressão (compressores)
☒ Armazenamento de produtos perigosos (Acetileno) ☒ Outros: (caldeira)

NOTA:

- A projeção das medidas descritas neste anexo são de responsabilidade do autor do projeto (Responsável Técnico), signatário deste documento.
- O proprietário/empreendedor é responsável pela manutenção das medidas descritas neste anexo em perfeitas condições de utilização.
- Ao Corpo de Bombeiros cabe o reconhecimento das medidas descritas neste anexo, considerando as informações prestadas pelo Responsável Técnico acerca da edificação ou área de risco.

Ass. do Responsável Técnico: *[Assinatura]*

Ass. do Proprietário/Resp. /uso: *[Assinatura]*

Data: 24/09/15

Data: 24/09/15

Ass. Analista: DAVID CARDOSO LADEIRA

Ass. Chefe. S. Análise: Gilney Ferreira de Oliveira, 2º Ten Btl

148221-5